

Администрация
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Муниципальное казённое
дошкольное образовательное
учреждение детский сад
комбинированного вида
«Полянка» г. Советска,
Кировской области
613341, Кировская обл.,
г. Советск
ул. Советская, д. 84 а
тел. 8(83375) 2-28-30
«03» марта 2023 г.**

Начальнику отделения
НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
СОВЕТСКОГО РАЙОНА
М.В.Сметанину

**Информация об устранении нарушений требований пожарной безопасности
в МКДОУ детскому саду комбинированного вида «Полянка»
г. Советска Кировской области**

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности | Устранено (с указанием проделанной работы)* | Не устранено (причины не устранения) |
|-------|---|---|---|
| 1. | Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем. (по факту истек срок службы АУПС и СОУЭ) | | Не устранено, в виду отсутствия денежных средств у Учредителя. Мною неоднократно были написаны ходатайства на имя главы Советского района Барановой М.И., но всегда получала отказ на выделение денежных средств на замену пожарной сигнализации. |
| 2. | Прибор приемно-контрольный пожарный расположен в коридоре, отдельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечение контроля каналов передачи извещений не предусмотрено | | На данный момент, деньги в сумме 590,21 тыс. руб. детскому саду выделены, смета составлена. Работы по устранению нарушений требований пожарной безопасности начнутся в ближайшее время. (смета прилагается) |

Заведующий МКДОУ



М.М.Покашникова