



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Кировской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Советского района
Кировская область, г. Советск, ул. Энгельса, д. 47 E-mail: gpn.sovetsk@yandex.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 11/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Полянка» г. Советска, ИНН 4330003832, юридический адрес: Кировская область, г. Советск, ул. Советская д. 84а
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 11 от «27» января 2022 года
в период с «10» февраля 2022 г. по «10» февраля 2022 г.
главным государственным инспектором Советского района по пожарному надзору
капитаном внутренней службы Сметаниным Максимом Викторовичем,
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)
проведено внеплановое контрольно-надзорное мероприятие
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий По-
кашникова М.М.
(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем. (по факту истек срок службы АУПС и СОУЭ)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, 6; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 54	01.02.2023	
2	Прибор приемно-контрольный пожарный расположен в коридоре, отдельная передача извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечение контроля каналов передачи извещений не предусмотрено	СП 484.1311500.2020 п. 5.12; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме» п. 54; (ранее действовало требование п.13.14.5 СП 5.13130.2009)	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

заведующий Покашникова М.М.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Главный государственный инспектор
Советского района по пожарному надзору
капитан внутренней службы Сметанин М.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)